



Checkliste

Maßnahmen bei Betriebsstilllegungen

Allgemeine Angaben zur Stilllegung

Welche Betriebs-, Bau/Montage-Bereiche sind von der Stilllegung betroffen (Standort/Gebäude/Anlagen/Maschinen)?

Voraussichtlicher Zeitraum der Stilllegung?

Maßnahmen	Erledigt		Anmerkungen
	Ja	Nein	

Sicherung gegen unbefugten Zutritt (Brandstiftung, Diebstahl, Sabotage, Vandalismus)

Komplette Einfriedung des Betriebsgeländes mit Sicherung der Eingangstore und Türen?

Gebäudesicherung gegen unbefugten Zutritt mit geeigneten Sicherheitsschlössern, Tür- und Fenster-Sicherungen?

Regelmäßige Kontrolle aller Zugänge und Öffnungen mit unverzüglicher Reparatur ist sichergestellt?

Einbruchmeldeanlage? Wenn ja, kurze Beschreibung.

Ständige Bewachung mit Rundgängen? Wenn ja, kurze Beschreibung über Kontrollsystem und Intervall.

Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Anlagen und Gebäudeteilen, sowie Einfriedung (Wer, Wann, Wo)?

Permanente Ausleuchtung der Außenbereiche?

Sonstige Sicherungsmaßnahmen (Video, Zaunmelder)?



Maßnahmen	Erledigt		Anmerkungen
	Ja	Nein	

Vermeidung/Verminderung von Zündquellen

Rauchverbot auch während der Stilllegung?

Sind alle ortsveränderlichen E-Anlagen vom Netz getrennt (Stecker ziehen)?

Sind alle Produktionsanlagen heruntergefahren und gereinigt?

Sind die Betriebsanlagen weitgehend von brennbaren Flüssigkeiten (Hydrauliköle, Brennstoffe, usw.) befreit - nur wenn aus technologischen Gründen vertretbar?

Sind alle Bereiche von brennbaren Flüssigkeiten und Gegenständen freigehalten?

Sind die Lagerbestände an brennbaren Materialien weitgehend reduziert?

Außenanlagerung von brennbaren Gegenständen an Gebäuden oder Einfriedungen (Abstand mind. 10m)?

Sind Anlagenteile gegen Korrosion (Einfetten, Folie) geschützt?

Vorkehrungen für alle sicherheitsrelevanten und betriebswichtigen Anlagen/Einrichtungen

Werden derartige Anlagen außer Betrieb gesetzt?
Wenn ja, Meldung an Versicherer und Bestimmung von Kompensationsmaßnahmen?

Ist die Wartung, Revision und regelmäßige Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen sichergestellt und organisiert?

Werden alle Alarmer, Störmeldungen an ständig besetzte Stellen direkt ohne Verzögerung weitergeleitet?



Maßnahmen	Erledigt		Anmerkungen
	Ja	Nein	

Sind alle Anlagen und Gebäude „frostsicher“?

Sind alle Brandabschnitte oder feuerbeständig ausgeführte Bereiche intakt und alle Öffnungen verschlossen (Brandschutz-Tore/Türen/Schotte)?

Sind alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren außerhalb der Lager- und Betriebsgebäude geparkt (Garagenverordnung)?

Ist die Wasserversorgung geschlossen?

Sind alle Gasverbraucher, die nicht benötigt werden, von der Gasversorgung getrennt?

Organisatorische Maßnahmen

Sind bei Wartungs- und Reparaturarbeiten Sicherheitsunterweisungen und Heißenlaubnisscheine sichergestellt?

Sind Notfallpläne erstellt?

Ist eine verbindliche Bereitschaftsordnung organisiert und bekannt gegeben?

Ist das eigene und fremde Sicherheitspersonal informiert, geschult und eingewiesen?

Wurden Behörden und Sicherheitsorganisationen (Feuerwehr, Polizei) informiert?

Wurde der Versicherer informiert?

Ist ein Wetter-, Katastrophenwarnsystem aktiviert?